

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

"27" сентября 2023 г.

Учётный № ПМ 22230061000207874582



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2н, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО  
НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, E-mail: o1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 33-45-23

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

17.10.2023г.

г. Барнаул

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности № 2309/004-22/63/ПВПР**

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка «Детский сад № 166 «Родничок»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю лейтенантом внутренней службы Шелеговым Дмитрием Евгеньевичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 40 в период: с 10 ч 00 мин «17» октября 2023 г. по 11 ч 00 мин «17» октября 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий МБДОУ ЦРР-«Детский сад № 166 «Родничок» Шлейгер Галина Викторовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована без проектной документации	ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический	01.08.2024	

		регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	Система пожарной сигнализации на объекте защиты эксплуатируется сверх срока службы установленного изготовителем, не проведены ежегодные испытания.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.08.2024	
3.	План эвакуации не соответствует требованиям (на каждом этаже должен иметься фотолюминесцентный план эвакуации, для того чтобы помочь людям в ориентации и выборе направления эвакуации) ГОСТ 34428-2018	9.1.2.12 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2024	
4.	На путях эвакуации объекта защиты не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с СП 52.13330	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 августа 2024 года.**

**К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.**

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МБДОУ ЦРР- «Детский сад № 166 «Родничок»

Шлейгер Галина Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дознаватель ОНД и ПР по Октябрьскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

лейтенант внутренней службы Шелегов Д.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



(подпись)

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

"27" сентября 2023 г.

Учётный № ПМ 22230061000207873913



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО  
НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, E-mail: o1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 33-45-23

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

17.10.2023г.

г. Барнаул

### Предписание

#### об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2309/004-22/62/ПВПР

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр  
развития ребенка «Детский сад № 166 «Родничок»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю лейтенантом внутренней службы Шелеговым Дмитрием Евгеньевичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 52 в период: с 09 ч 00 мин «17» октября 2023 г. по 10 ч 00 мин «17» октября 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий МБДОУ ЦРР-  
«Детский сад № 166 «Родничок» Шлейгер Галина Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Тип СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности (текст содержит слова способные вызвать панику)	табл. 1, 2 СП 3.13130.2009; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	01.08.2024	

		требования пожарной безопасности»		
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (электрощитовая, склад в пищеблоке, прачечная)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); Главы 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2024	
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (прачечная, склад в пищеблоке)	ч. 1 ст. 88 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 августа 2024 года.**

**К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.**

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МБДОУ ЦРР- «Детский сад № 166 «Родничок»

Шлейгер Галина Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Октябрьскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
лейтенант внутренней службы Шелегов Д.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

